

Lędziny, 21.02.2014r.

BI.270.03.07.2014

Urząd Miasta Lędziny

43-143 Lędziny
ul. Lędzińska 55
NIP: 646-10-30-597
tel.: +48 32 21 66 511
+48 32 21 66 512
+48 32 21 66 513
+48 32 21 66 291
tel./fax: +48 32 21 66 508

<http://www.lędziny.pl>
<http://www.e-lędziny.eu>
e-mail: um@lędziny.pl

Dotyczy: przetargu na:

Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiółowa (odcinek od C do W2)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Treść pytań:

w jakim zakresie ma być wykonana sieć wodociągowa i przyłącza
W przedmiarze robót nie ujęto zakresu robót j.n.

1. zasuw dla przyłączy, samych przyłączy oraz podeść wodomierzowych i przełączeń w budynku.
2. zasuw dla przepięcia przyłączy nie wymienianych oraz ich przepięcia.
3. hydrantów p.poż d=80mm - kpl. 2
4. taśmy ostrzegawcze niebieskiej z wkładką metalową
5. oznaczenia tabliczkami zasuw i hydrantów
6. dezynfakcji i płukania sieci

Odpowiedź:

Ze względu na konieczność wykonania robót w kilku etapach oraz wykonaniem remontu naw. drogi po kanalizacji I etap obejmuje wyłącznie roboty polegające na umieszczeniu nowego rurociagu w pasie drogi i wyprowadzenie sięgaczy zarówno dla przyłączy jak i hydrantów poza pas jezdni (w pobocze lub do posesji) dlatego ujęto tylko część robót. W przypadku gdyby wykonanie dla jakiegoś przyłącza było niemożliwe przewiduje się wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających. Taśmę znakującą ująć w cenie rurociagu.

BURMISTRZ

mgr Wiesław Stambrowski

W procesie zarządzania
wykorzystujemy normę
zarządzania jakością:
ISO 2008:9001

Świadczymy e-usługi
na platformie:


SEKAP
Systemy Elektroniczne Zakupów i Kwalifikacji